




**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66**

PSK.9020.11.3.2021

PSK.9020.11.4.2021



DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8, 10, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce, przeprowadzonych przez:

- SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A:
 - Sprawozdanie z badań Nr SB/14733/02/2021 z dnia 25.02.2021 r. próbki wody pobranej w dniu 19.02.2021 r. w punkcie zgodności – Zespół Szkół w Lipie, ul. Szkolna 5,
- Pracownię Higieny Komunalnej Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli:
 - Sprawozdanie z badań Nr POL/HK.490-2-17/21 z dnia 10.03.2021 r. próbki wody pobranej w punkcie zgodności – Zespół Szkół w Lipie, ul. Szkolna 5,
 - Sprawozdanie z badań Nr POL/HK.490-2-21/21 z dnia 16.03.2021 r. próbki wody pobranej w punkcie zgodności – Zespół Szkół w Lipie, ul. Szkolna 5,

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu
dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce.**

UZASADNIENIE

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zaklikowie, ul. Targowa 2 w dniu 04.03.2021 r. przedłożył do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli Sprawozdanie z badań Nr SB/14733/02/2021 z dnia 25.02.2021 r. próbki wody pobranej w dniu 19.02.2021 r.

Przeprowadzona analiza w/w sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 19.02.2021 r z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce w punkcie zgodności – Zespół Szkół w Lipie, przeprowadzonych przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 wykazała, że jakość wody pod względem fizycznym nie odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), z uwagi na przekroczenie wartości parametru mętności.

W piśmie z dnia 10.03.2021 r., Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zaklikowie poinformował o prowadzonych działaniach naprawczych polegających na płukaniu sieci wodociągowej, mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do dnia 26.03.2021 r. Ponadto, wraz z pismem przedłożono Sprawozdanie z badań Nr POL/HK.490-2-17/21 z dnia 10.03.2021 r. próbki

wody pobranej w trakcie prowadzonych działań naprawczych w dniu 10.03.2021 r., w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce w punkcie zgodności – Zespół Szkół w Lipie, przeprowadzonych przez Pracownię Higieny Komunalnej Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarnej- Epidemiologicznej w Stalowej Woli. Analiza sprawozdania z badań wykazała, że w dalszym ciągu w badanej próbce wody utrzymywało się przekroczenie przedmiotowego parametru. W związku z powyższym PPIS w Stalowej Woli w dniu 10.03.2021 r. wszczął z urzędu postępowanie w tej sprawie.

W dniu 17.03.2021 r. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zaklikowie przedłożył sprawozdanie z badań z dnia 16.03.2021 r. próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej po działaniach naprawczych w dniu 16.03.2021 r. z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce w punkcie zgodności – Zespół Szkół w Lipie, przeprowadzonych przez Pracownię Higieny Komunalnej Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarnej- Epidemiologicznej w Stalowej Woli. Analiza w/w sprawozdania wykazała, iż jakość wody w zakresie parametru mętności odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). W związku z czym, PPIS w Stalowej Woli umorzył postępowanie wszczęte z urzędu w dniu 10.03.2021 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzję o jakości wody z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tutaj Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może pisemnie zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Zaklikowa ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików.

DG