



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66**

PSK.9020.17.4.2021

Stalowa Wola, 27.09.2021 r.

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8, 10, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 03.09.2021 r. z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem w punkcie zgodności – Dom prywatny, Goliszowiec 21, przeprowadzonych przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52 - Sprawozdanie z badań Nr SB/94248/09/2021 z dnia 08.09.2021 r.,

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu
dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem.**

U Z A S A D N I E N I E

Z przedłożonego przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 03.09.2021 r. z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem w punkcie zgodności – Dom prywatny, Goliszowiec 21, wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie wynika, iż jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzję o jakości wody z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może pisemnie zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli

Stok miod Stanisław Pieprzny

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Zaklikowa ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików
- DG