



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Stalowej Woli  
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezlomnych 66

PSK.9020.11.3.2023

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY  
Sp. z o.o.  
**WPLYNĘŁO DNIA:**  
24-04-2023  
L.dz. 221 zał.  
podpis YM.

Stalowa Wola, 18.04.2023 r.

## DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 20 ust. 1 pkt 8, 10, ust. 3 pkt 3, 4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 03.04.2023 r., w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce, przeprowadzonych przez:

1. Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Stalowej Woli Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej:
  - Sprawozdanie z badań Nr POL/HK.9052.1.28.2023 z dnia 06.04.2023 r. próbki wody pobranej w punkcie zgodności – Hydrofornia Karkówka,
  - Sprawozdanie z badań Nr POL/HK.9052.1.27.2023 z dnia 06.04.2023 r. próbki wody pobranej w punkcie zgodności – Zespół Szkół w Lipie, ul. Szkolna 5,
2. Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie Dział Laboratoryjny Laboratorium Higieny Komunalnej:
  - Sprawozdanie z badań Nr DL.LHK.9052.205.2023 z dnia 11.04.2023 r. próbki wody pobranej w punkcie zgodności – Zespół Szkół w Lipie, ul. Szkolna 5,

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu  
dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce.**

## UZASADNIENIE

Z przeprowadzonej analizy sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w dniu 03.04.2023 r., w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce w punktach zgodności: Hydrofornia Karkówka i Zespół Szkół w Lipie, ul. Szkolna 5, wykonanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Stalowej Woli Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie Dział Laboratoryjny Laboratorium Higieny Komunalnej wynika, iż jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymogom, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzję o jakości wody z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537).

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może pisemnie zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Stalowej Woli

*lek. med. Stanisław Plech*

#### **Otrzymują :**

1x Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  
ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików,  
1x a/a.

#### **Do wiadomości:**

1x Burmistrz Zaklikowa  
ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików.

IL