Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66

PSK.9020.17.4. 2023 Stalowa Wola, 14.06.2023 r.

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 3 ust. 3 pkt 1, § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8 i 10, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 8, ust. 9, § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), część C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 07.06.2023 r. z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem w punkcie zgodności – Dom Prywatny Goliszowiec 11, przeprowadzonych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A - Sprawozdanie z badań Nr SB/69772/06/2023 z dnia 13.06.2023 r.,

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem, do dnia 29.06.2023 r., ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wzrostem ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22±2° C po 72 h, woda do spożycia oraz celów higienicznych może być używana wyłącznie po przegotowaniu,

oraz nakazuje

Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o., ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików,

1. Podjąć niezwłocznie skuteczne działania naprawcze polegające na wyeliminowaniu mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w tabeli 1 części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
2. Przekazać odbiorcom wody pisemną informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz o planowanych działaniach naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.
3. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Stalowej Woli do dnia 19.06.2023 r., zaakceptowany przez Burmistrza Zaklikowa, plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.
4. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli o wykonaniu działań naprawczych oraz przedstawić PPIS w Stalowej Woli wyniki badań próbek wody potwierdzające zgodność parametrów mikrobiologicznych z wymaganiami określonymi w tabeli 1 części A oraz tabeli 1 części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w punktach zlokalizowanych na sieci wodociągowej, uzgodnionych z PPIS w Stalowej Woli.

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) przedmiotowej decyzji w punktach 1 i 2 nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.
Obowiązki określone w punktach 1 i 2 przedmiotowej decyzji należy wykonać z chwilą jej otrzymania.

U Z A S A D N I E N I E

Przeprowadzona analiza sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 07.06.2023 r. z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem w punkcie zgodności – Dom Prywatny Goliszowiec 11, przeprowadzonych przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A (Sprawozdanie z badań Nr SB/69772/06/2023 z dnia 13.06.2023 r.) wykazała, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym w badanym zakresie nie odpowiada wymogom określonym w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), z uwagi na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22±2° C po 72 h, wynoszące **214 jtk/1ml** (zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała **200 jtk/1m** w kranie konsumenta).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, po stwierdzeniu, że w badanej próbce wody występują przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22±2° C po 72 h, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności takich parametrów, jak: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe oraz uznaniu stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy niezwłocznym podjęciu odpowiednich działań naprawczych przez właściciela wodociągu, uznał za zasadne wydanie decyzji stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu, po jej przegotowaniu, do dnia 29.06.2023 r.
Jak wynika z treści art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.
W myśl § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, jak również chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.
Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 ww., przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podejmuje wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.
Bakterie oznaczane w temperaturze 22° C, to z reguły naturalne organizmy występujące w wodach czy glebie. Przyjmuje się, że jeśli występują licznie, wówczas są wskaźnikiem zanieczyszczenia organicznego. Są to organizmy bardzo rozpowszechnione i rozkładają martwą materię organiczną. Bakterie te rozwijają się głównie na filtrach tworząc tzw. błonę biologiczną. Ale jeśli określone wskaźniki przedostaną się przez filtry, wówczas mogą rozwijać się tam gdzie mają pożywkę, czyli na sieci wodociągowej, w zbiornikach wody czystej. Stąd tak ważne jest maksymalne uzdatnianie wody wodociągowej, co wpływa bezpośrednio na tzw. stabilność biologiczną wody.
W myśl § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1 tego rozporządzenia, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Na podstawie § 21 ust. 6 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia i informuje właściwego burmistrza o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia.

W związku z powyższym, po analizie cytowanego na wstępie decyzji sprawozdania z badań wody z dnia 13.06.2023 r., a także po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem i orzekł jak w sentencji decyzji.

Ponadto, zgodnie z § 26 ust. 3 ww. rozporządzenia, zobowiązano Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików do przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz o planowanych działaniach naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.
Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) przedmiotowej decyzji w punktach 1 i 2 nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Również z tego powodu odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 Kpa.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności faktyczne, wydanie decyzji jest zasadne.

Decyzję o jakości wody z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może pisemnie zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności decyzji.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STALOWEJ WOLI

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Stalowej Woli

mgr Danuta Adamska
Zastępca PPIS w Stalowej Woli

Otrzymują :
1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
   ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików.
2. Burmistrz Zaklikowa
   ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików.
3. A/a.

Do wiadomości (pocztą elektroniczną):
1 x Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli
ul. Okulickiego 12, 37-450 Stalowa Wola (stalowawola.piw@wetgiw.gov.pl),
1 x Sekcja Epidemiologii w/m,
1 x Sekcja Higieny Żywności i Żywienia w/m,
1 x Sekcja Higieny Pracy w/m,
1 x Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w/m.
DG