



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W STALOWEJ WOLI**

**37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66**

tel. 15 842 51 30

e-mail: psse.stalowawola@sanepid.gov.pl

Stalowa Wola, 14.06.2023 r.

**KOMUNIKAT NR 1/2023  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  
W STALOWEJ WOLI**

**dotyczący pogorszenia jakości wody do spożycia przez ludzi dostarczanej  
z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli informuje odbiorców o pogorszeniu jakości wody z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem. Wodociąg zaopatruje w wodę 172 mieszkańców miejscowości Goliszowiec.

W próbie wody pobranej w dniu 07.06.2023 r. w punkcie zgodności - Dom Prywatny Goliszowiec 11, stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp.  $22\pm 2^\circ\text{C}$  po 72 h, wynoszące **214 jtk/1ml** (zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała **200 jtk/1ml** w kranie konsumenta).

W ww. próbie wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków kałowych. Przekroczony parametr nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),

- woda do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, powinna być używana **wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty**,
- woda z kranu może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj.: WC, prania ubrań oraz do kąpieli (pod warunkiem, że unika się jej połykania).

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

**Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić okresowe pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.**

O zmianie sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli poinformuje niezwłocznie w kolejnym komunikacie.

2 min.



**Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Stalowej Woli**

*mgr Danuta Adamska*  
Zastępca PPIS w Stalowej Woli