



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66

PSK.9020.11.9.2023

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
Sp. z o.o.
WPLYNEŁO DNIA:
02-11-2023
L.dz. 530 zał.
podpis [signature] Stalowa Wola, 27.10.2023 r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 8, 10, ust. 3 pkt 3, 4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 23.10.2023 r., w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce, przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Stalowej Woli Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej:

- Sprawozdanie z badań Nr POL/HK.9052.1.92.2023 z dnia 26.10.2023 r. próbki wody pobranej w punkcie zgodności – Klasztor Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa, Radna Góra, Zdziechowice Drugie 120A,
- Sprawozdanie z badań Nr POL/HK.9052.1.93.2023 z dnia 26.10.2023 r. próbki wody pobranej w punkcie zgodności – Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zaklikowie, ul. Targowa 2,

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu
dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce.**

UZASADNIENIE

Z przeprowadzonej analizy sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w dniu 23.10.2023 r., w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce w punktach zgodności: Klasztor Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa, Radna Góra, Zdziechowice Drugie 120A oraz Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zaklikowie, ul. Targowa 2, wykonanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Stalowej Woli Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej wynika, iż jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymogom, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Decyzję o jakości wody z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, orzeka jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może pisemnie zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli
lek. med. Stanisław Pieprzny

Otrzymują :

1x Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików,
1x a/a.

Do wiadomości:

1x Burmistrz Zaklikowa
ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików.

IL