



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Stalowej Woli  
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66**



PSK.9020.11.2.2024

Stalowa Wola, 04.03.2024 r.

## DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8, 10, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie sprawozdania z badań próbki wody, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 09.02.2024 r. z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce w punkcie zgodności – Zespół Szkół w Lipie, ul. Szkolna 5, przeprowadzonych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A – Sprawozdanie z badań Nr SB/15085/02/2024 z dnia 16.02.2024 r.

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu  
dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce.**

## UZASADNIENIE

Z przedłożonego przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zaklikowie, ul. Targowa 2 sprawozdania z badań próbki wody, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 09.02.2024 r. z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce w punkcie zgodności - Zespół Szkół w Lipie, ul. Szkolna 5, przeprowadzonych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A wynika, iż jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).


Decyzję o jakości wody z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Karkówce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, orzeka jak w sentencji decyzji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może pisemnie zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



### Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików.
2. A/a.

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Zaklikowa, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików.

DG