

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli

Stalowa Wola, 2026-03-10

Znak sprawy – ON.SK.9020.11.1.2026.IL



Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików

## DECYZJA nr 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8, 10, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie sprawozdania z pobierania i badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 24.02.2026 r. z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem, w punkcie zgodności – Dom Ludowy w Goliszowcu, przeprowadzonych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska Pracownię Środowiskową w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A - Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/21535/03/2026 z dnia 03.03.2026 r.,

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem.**

## UZASADNIENIE

Z przedłożonego przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zaklikowie, ul. Targowa 2, sprawozdania z pobierania i badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 24.02.2026 r. z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem, w punkcie zgodności – Dom Ludowy w Goliszowcu, przeprowadzonych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska Pracownię Środowiskową w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A wynika, iż jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Decyzję o jakości wody z wodociągu dla gminy Zaklików, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, orzekł jak w sentencji decyzji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może pisemnie zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

lek. med. Stanisław Pieprzny  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Stalowej Woli  
/dokument podpisany elektronicznie/

### Otrzymuje:

1. Adresat
2. Aa

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Zaklikowa  
ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików